

Tabellen är klippt ur energimyndighetens broschyr "Vägledning för energieffektiv och god belysning".

Riktvärden för installerad effekt (W/m²) med energieffektiv belysning inkl. effektförluster i driftdonen.

Arbetslokaler	Försäljningslokaler	Allmänna utrymmen
7	15	5

Värdena representerar standardlokaler med normal ljusstyrka. I lokaler med högre krav på ljusstyrka eller extra punktbelysning, kan det krävas högre effekter. Värdet för försäljningslokaler gäller livsmedelsbutiker. I andra typer av butiker kan det vara motiverat med dubbelt så hög effekt.

Möjlig reduktion av energibehovet med närvarostyrning och dagsljusreglering

Arbetslokaler	Försäljningslokaler	Allmänna utrymmen
30-60%	0-10%	25-75%

Det högre värdet representerar lokaler med stor frånvaro (då det är tänt idag) och/eller stora fönsterytor som ger insläpp av dagsljus (under de tider lokalerna används).