

Brandfarliga heta arbeten

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Bakgrund](#)

[Omfattning](#)

[Arbetsuppgifter och ansvarsområden](#)

[Genomförande](#)

[Brandfarlig vara](#)

[Dokumentation](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Att till skapa ett enhetligt och kontrollerat arbetssätt avseende brandfarliga heta arbeten i av Region Halland ägda lokaler.

Bakgrund

Omfattning

Med brandfarliga heta arbeten menas här arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats och medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell eller annat snabbgående verktyg, och där verktyget/maskinen som ska användas kan ge ifrån sig så hög värme att något intill kan fatta eld.

Rutinen gäller inte de brandfarliga heta arbeten som utförs vid fast arbetsplats i exempelvis verkstad, då dessa per definition inte är brandfarliga heta arbeten.

Inom Region Halland förekommer brandfarliga heta arbeten inom arbete/entreprenad som utförs eller beställs av:

- Regionservice, Teknik och Fastighet
- Kultur och Skola, Skola
- Regionkontoret, Regionfastigheter
- Hallands Sjukhus, Medicinsk Teknik

Observera att inga andra brandfarliga heta arbeten får förekomma i Region Hallands ägda lokaler än de som utförs eller beställs enligt denna rutin, innan kontakt och delegering av tillståndsansvaret skett av fastighetschef.

I externt inhyrda lokaler hänvisas till respektive fastighetsägare.

Leverantörer

Det förkommer två certifierade leverantörer av utbildning i Brandfarliga heta arbeten på marknaden i Sverige, Brandskyddsföreningen och Svebra. Dessa leverantörer likställs i Region

Halland och båda leverantörernas certifikat gäller. Båda leverantörernas motsvarande blanketter kan användas.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Samtliga som genomför brandfarliga heta arbeten i Region Hallands ägda lokaler är skyldiga att känna till och följa denna rutin.

Beställarens ordinarie tillståndsansvarige utgörs av driftleverantörens tillståndsansvarige. För fastigheter där Regionservice är driftleverantör är Teknik och Fastighet ordinarie tillståndsansvarig. För fastigheter där Kultur och Skola är driftleverantör är den som är anläggningsskötare för brandlarmet också ordinarie tillståndsansvarig för heta arbeten.

Ordinarie tillståndsansvarig ansvarar för:

- Ta emot anmälan om brandfarliga heta arbeten som ska utföras av entreprenör två dagar innan arbete.
- Avgöra om den själv ska delta i riskbedömning på plats inför arbetet eller ej.

Säkerhetsorganisationen enligt försäkringsbolagens villkor avseende brandfarliga heta arbeten omfattar för övrigt tre olika roller:

- Tillståndsansvarig
- Hetarbetare
- Brandvakt

Tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt ska samtliga ha giltiga certifikat.

Tillståndsansvarig

Tillståndsansvarig för heta arbeten ska bedöma om arbeten medför fara för brand. På den tillståndsansvarige ankommer att:

- Utfärda tillstånd för heta arbeten.
- Bevaka att riktlinje för heta arbeten efterlevs under arbetets utförande.
- Upprätthålla kunskap samt inneha rätt utbildning och övrig kännedom för uppgiften.
- Rapportera tillståndsärenden, avvikelser och förbättringar till beställarens ordinarie tillståndsansvarige.
- Informera intilliggande verksamheten om planerat arbete vid behov. Detta inkluderar arbeten som förväntas sprida lukter in i intilliggande verksamhet.

Hetarbetare

Hetarbetare är den som utför brandfarliga heta arbeten. Hetarbetarens ansvar är att det skriftliga tillståndet följs under tiden som det brandfarliga heta arbetet bedrivs.

Observera att samma person inte får vara såväl tillståndsansvarig som hetarbetare för ett och samma arbete.

Brandvakt

Brandvakt är ansvarig för att bevaka så att brand inte uppstår samt att vid behov utföra en släckinsats.

Genomförande

För brandfarliga heta arbeten gäller följande:

- Säkerhetsregler och godkänd tillstånd/kontrollista för tillfälliga heta arbeten ska användas. Detta kan ske antingen analogt eller digitalt. Blanketter som ska användas är antingen från Svebra eller Brandskyddsföreningen.
- Arbeten ska i första hand genomföras på dagtid mellan klockan 8.00 och 14.30 för att möjliggöra efterbevakning och återkoppling av brandlarm.
- Även vid akuta arbeten måste en fullständig riskbedömning genomföras.
- Under efterbevakningstid ska brandlarm tillkopplas i testläge som komplettering till brandvakt när så bedöms lämpligt av brandvakt. Brandlarm får aldrig ersätta brandvakten under efterbevakningstiden utan är ett komplement.
- Vid heta arbeten inom områden där brandfarliga eller explosiva varor hanteras skall alltid kontakt tas minst 5 arbetsdagar innan planerat arbete med föreståndaren för brandfarlig vara.

Oberoende av vem som beställer eller utför det heta arbetet så ska tillstånd utan undantag sökas enligt nedan.

Arbete/entreprenad som utförs av eller beställs av Teknik och Fastighet

1. Hetarbetaren ska, om inte särskilda omständigheter föreligger, minst 2 dagar innan ett hetarbete påbörjas söka tillstånd för det enskilda hetarbetet. Tillstånd söks hos Teknik och Fastighets-ordinarie tillståndsansvariga.

All beredskapspersonal skall ha kompetens och befogenhet att utfärda tillstånd för heta arbeten.

2. Observera att den tillståndsansvariga inte har rätt att vidaredelegera tillståndsansvar utan ett skriftligt godkännande.

Arbete/entreprenad som utförs av eller beställs av Kultur och Skola.

1. Hetarbetaren ska, om inte särskilda omständigheter föreligger, minst 2 dagar innan ett hetarbete påbörjas söka tillstånd för det enskilda hetarbetet. Tillstånd söks hos Kultur och Skolas ordinarie tillståndsansvarige.

All beredskapspersonal skall ha kompetens och befogenheter att vid behov, t.ex. jourarbeten, utfärda tillstånd för heta arbeten.

2. Observera att den tillståndsansvariga inte har rätt att vidaredelegera tillståndsansvar utan ett skriftligt godkännande.

Arbete/entreprenad som beställs av Regionfastigheter

1. Byggprojektledare, i egenskap av fastighetsägarens företrädare, ska för byggprojekt delegera ansvaret som tillståndsansvarig till samordningsansvarig entreprenör. Delegering sker företrädesvis genom upprättat entreprenadavtal, annars genom blankett *SBF HA-003.02 "Fastighetsägares delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten"* alternativt *"Delegering till entreprenör för arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid brandfarliga beta arbeten"*.

Aktuell tillståndsansvarig hos samordningsansvarig entreprenör ska enligt avtal finnas namngiven hos Region Halland.

2. Fastighetsförvaltare, i egenskap av fastighetsägarens företrädare, ska delegera ansvaret som tillståndsansvarig till behörig tjänsteleverantör, t.ex. gällande fjärrvärme. Delegering sker företrädesvis genom upprättat avtal, annars genom blankett *SBF HA-003.02 "Fastighetsägares delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten"* alternativt *"Delegering till entreprenör för arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid brandfarliga beta arbeten"*.

Aktuell tillståndsansvarig hos leverantör ska enligt avtal finnas namngiven hos Region Halland.

3. Observera att den tillståndsansvariga inte har rätt att utse annan tillståndsansvarig såsom till exempel underentreprenör utan att skriftligt fått godkännande av byggprojektledare eller fastighetsförvaltare (gällande serviceavtal, punkt 2).
4. Tillståndsansvarig ska, om inte särskilda omständigheter föreligger, minst 2 dagar innan ett hetarbete påbörjas meddela hetarbetet till beställarens ordinarie tillståndsansvariga. Ordinarie tillståndsansvarig ska ges möjlighet att delta vid riskbedömning inför arbete.
5. Beställarens ordinarie tillståndsansvarige ska alltid beredas möjlighet att tillträda området där hetarbete skall utföras och har rätt att stoppa hetarbetet i de fall hetarbete inte utförs enligt gällande regler.

Arbete/entreprenad som utförs av eller beställs av Medicinsk Teknik

1. Tillståndsansvarig för heta arbeten som utförs eller beställs av Medicinsk Teknik är definierad i MTQ, ledningssystemet för Medicinsk Teknik Halland (MTH). Utsedd person har Brandskydd som uppgift enligt Ansvarsmatris i MTQ där även status på utbildning är dokumenterad.
Endast heta arbeten som innebär mjuklödning och nyttjande av varmluftspistol för krypslang förekommer inom verksamheten. Övriga heta arbeten skall alltid beställas genom fastighetens driftleverantör och utföras enligt ovan.
2. Den tillståndsansvariga (enligt MTQ) har rätt att utse annan tillståndsansvarig inom Medicinsk Teknik Halland. Den tillståndsansvariga skall tillse att personal inom Medicinsk Teknik Halland har kompetens och befogenheter att vid behov utfärda tillstånd för de heta arbeten som genomförs.

3. Tillståndsansvarig ska, om inte särskilda omständigheter föreligger, minst 2 dagar innan ett hetarbete påbörjas meddela hetarbete till beställarens ordinarie tillståndsansvariga. Ordinarie tillståndsansvarig ska ges möjlighet att delta vid riskbedömning inför arbete.
4. Beställarens ordinarie tillståndsansvarige ska alltid beredas möjlighet att tillträda området där hetarbete skall utföras och har rätt att stoppa hetarbetet i de fall hetarbete inte utförs enligt gällande regler.

Brandfarlig vara

Observera att när brandfarlig vara krävs för att utföra de heta arbetena så ska entreprenör själv ansvara för att korrekta tillstånd söks och finns på plats samt att hela hanteringen följer gällande lagar och föreskrifter.

Endast de gasflaskor som behövs för att genomföra arbetet ska förvaras inne i byggnaderna och förbrukade flaskor ska genast avlägsnas ut ur byggnaderna.

Dokumentation

Samtliga tillstånd/kontrollistor ska sparas och arkiveras av tillståndsansvarig i minst 24 månader.

Uppdaterat från föregående version

2023-05-22 Bytt namn från ”heta arbeten” till ”brandfarliga heta arbeten” + öppnat upp för att använda SVEBRA:s koncept och utbildning.