

# Rutin för öppen eld utomhus

---

## Hitta i dokumentet

[Syfte och avgränsning](#)  
[Länk till regional eller förvaltningsövergripande rutin](#)

[Bakgrund](#)  
[Genomförande](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Syfte och avgränsning

Rutinen syftar till att beskriva hur öppen eld utomhus ska hanteras inom Region Hallands ägda och förvaltade fastigheter. Med öppen eld utomhus avses framför allt grillning (gasol, kol, ved eller dylikt). Begreppet avser även användning av öppen eld till ogräsbekämpning, eldkonst eller liknande.

Denna rutin anger de minimikrav som gäller vid hantering av öppen eld utomhus.

Heta arbeten berörs ej av denna rutin, se rutin för heta arbeten nedan.

## Länk till regional eller förvaltningsövergripande rutin

[Brandskyddspärmen](#), [Heta arbeten](#), [Brandfarlig vara](#)

## Bakgrund

I Region Hallands lokaler bedrivs samhällsviktig verksamhet med stort skyddsvärde. Öppen eld utomhus riskerar att starta en okontrollerad brand som kan skada verksamheten.

## Genomförande

Öppen eld utomhus ska hanteras på ett säkert sätt.

- Öppen eld ska ej förekomma om det är eldningsförbud. Eldningsförbud publiceras vanligtvis på respektive kommuns hemsida.
- Öppen eld tillåts endast om det kan ske utan att det stör pågående verksamheter i byggnaderna med särskild hänsyn tagen till ventilationsintag och vindpåverkan.
- Öppen eld ska hanteras minst 8 meter från fasad på Region Hallands byggnader samt från större ansamlingar av brännbart material.
- Under tiden eldning sker ska det finnas en ansvarig person på plats.
- Eventuella kolrester och dylikt skall hållas under uppsikt utomhus tills de har svalnat.
- Vid användning av gasolgrill ska gasolflaskan förvaras enligt Region Hallands rutiner för brandfarlig vara och flaskan finnas upptagen i tillstånd för brandfarlig vara där det är aktuellt.
- Tändning ska ske med tändkuber, skorstenständare eller motsvarande. Tändvätska får ej användas.
- Engångsgrillar är ej tillåtna.

## **Undantag**

För fastigheter som inte tillhör sjukhusområdena kan grillning tillåtas närmre än 8 meter från fasad om det inte är möjligt att uppnå det kravet. Detta ska då ske på obrännbart underlag, en utsedd brandvakt ska finnas på plats hela tiden och en handbrandsläckare (minst 6 kg) eller framdragen och trycksatt slang från inomhusbrandpost ska vara lätt tillgänglig under hela tiden.

### **Uppdaterat från föregående version**

Ny rutin